

ŚWIADECTWO KWALIFIKACYJNE Nr 148 / 07

Potwierdzające spełnienie wymagań jakościowych przez elektroniczne urządzenie alarmowe.
Zaświadczą się, że produkowane seryjnie urządzenie, występujące pod nazwą:

Bezprzewodowy sygnalizator akustyczno-optyczny *ELMES WSS*

produkowane i przedstawione do oceny przez Firmę :

ELMES ELEKTRONIK
54-611 Wrocław, ul. Avicenny 2

po analizie dostarczonych:

1. Dokumentacji technicznej wyrobu
2. Dokumentacji z badań z Laboratoriów Badawczych - 131/LAB/07 "TECHOM"

spełnia wymogi zawarte w Kryteriach Kwalifikacyjnych, opartych na wybranych wymaganiach z dokumentów normatywnych:

1. PN-93/E-08390-14:1993 Systemy alarmowe-Wymagania ogólne-Zasady stosowania,
2. PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe-Część 5: Próby środowiskowe
3. PN-E-08390-5 Włamaniove systemy alarmowe-Wymagania i badania sygnalizatorów

urządzenie zakwalifikowano do **KLASY „ C ”**

Warunki dodatkowe i uwagi : brak


Zmiany parametrów, konstrukcji i materiałów użytych do produkcji urządzenia, powodują konieczność ponownej oceny i muszą być zgłoszone natychmiast do ZRTOM „TECHOM”.

Świadectwo jest ważne od dnia 27 listopada 2007 r. do dnia 26 listopada 2009 r.

Warszawa, 27 listopada 2007 r.

Kierownik Działu Certyfikacji

mgr inż. Andrzej Starnawski



PREZES ZARZĄDU
ZAKŁADU „TECHOM”

inż. Bogdan Tatarowski

